



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żorach
ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory

Żory, 28.06.2019r.

Znak sprawy: MZ.5580.23.2.2019.MW

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

28 czerwca 2019r.

przez:

mł. bryg. mgr inż. Mirosław Wieczorek - Kierownik Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych w KM PSP Żory nr legitymacji służbowej 9/2019 z dnia 12.03.2019r.

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.23.1.2019.PR z dnia 19 czerwca 2019r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z siedzibą w Żorach przy ul. Osińskiej 48

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach 44-240 Żory ul. Osińskiej 48	Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach - Irena Ficek

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Marian Miśtak – Kierownik Działu Technicznego Zarządu Budynków Miejskich w Żorach.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) wykonania Decyzji nr 63/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r.
- 2) wykonania Decyzji nr 64/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r.

- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. Gmina Miejska Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
2. Zarząd Budynków Miejskich, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a.

2. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podczas kontroli przedstawiono „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” z października 2018r. opracowaną przez Inspektora ds. ochrony ppoż. mgr. Inż. Piotra Kotarz.
- Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji – **nie dotyczy**.
- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – podczas kontroli przedstawiono stosowną dokumentację.
- Dokument - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się przy wejściu do kontrolowanego budynku

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku (protokół z dnia 10 listopada 2017r).

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- ☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W zakresie wykonania Decyzji nr 63/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r. stwierdzono:

Odnosnie punktu 1. Zapewniono odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez Państwową Straż Pożarną w budynku PUP zlokalizowanego w Żorach przy ul. na os. Osińskiej 48, poprzez możliwość wykorzystywania wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ze sprawnych hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80 o wymaganej wydajności nominalnej nie mniejszej niż 10 dm³/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze podczas poboru.

Podczas kontroli zostało przedstawione pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10 w zakresie przeprowadzenia badań hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru (3 szt.) w zakresie wydajności i ciśnienia z dnia 4 marca 2019r. Brak uwag

Odnosnie punktu 2. Doprowadzono do pełnej sprawności technicznej drzwi przeciwpożarowe stanowiące wyjście z pomieszczeń piwnicznych na poziom parteru.

Odnosnie punktu 3. Dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kontroli został przedstawiony dokument „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” z października 2018r. opracowana przez Inspektora ds. ochrony ppoż. mgr. Inż. Piotra Kotarz.

Odnosnie punktu 4. Usunięto palne elementy wykończenia wnętrz (wykonane z materiału MDF) zastosowane na ścianach korytarzy, klatki schodowej oraz holu stanowiącym drogę ewakuacyjną.

Odnosnie punktu 5. Z wjazdu i wyjazdu na drogę pożarową, która jest doprowadzona do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach przy ul. Osińskiej 48, usunięto stałe przeszkody (słupy betonowe) zawężające jej szerokość co uniemożliwia dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do przedmiotowego obiektu.

Odnosnie punktu 6. Oznakowano drogę pożarową znakiem zgodnym z PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Decyzji nr 64/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r. została wykonana w całości.

4. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

7. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	Opis, uwagi i załączniki: Nie dotyczy						

*wypełnić w przypadku występowania

Inne ustalenia:

Podczas kontroli przeprowadzono próby urządzeń przeciwpożarowych:

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Podczas kontroli uruchomiono przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, przyciskiem, który znajduje się wewnątrz budynku (przy głównych drzwiach wejściowych do budynku). Jego uruchomienie spowodowało zanik napięcia w całym budynku (przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego mieści się w skrzynce przyłączeniowej zlokalizowanej na elewacji zewnętrznej budynku). Brak uwag.

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia w budynku niezwłocznie nastąpiło uruchomienie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które są zlokalizowane na ciągach komunikacyjnych (korytarzach i klatce schodowej). Brak uwag.

Oдноśnie punktu 4. Zapoznano pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; szkolenie przeprowadziła osoba posiadającą wymagane kwalifikacje.

Podczas kontroli została przedstawiona dokumentacja z szkolenia okresowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach, które zostało przeprowadzone 21 grudnia 2017r. przez Inspektora Ochrony przeciwpożarowej mgr Mariusza Kuczerę.

Oдноśnie punktu 5. Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne znakami zgodnymi z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej".

Oдноśnie punktu 6. Oznakowano miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) znakami zgodnymi z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej".

Decyzji nr 63/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r. została wykonana w całości.

W zakresie wykonania Decyzji nr 64/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 10 listopada 2017r. stwierdzono:

Oдноśnie punktu 1. Wyposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego wykonany na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzić stosowne próby i badania przedmiotowego wyłącznika potwierdzające prawidłowość jego działania.

Podczas kontroli została przedstawiona dokumentacja:

1. Projekt wykonawczy pt.: „Wyposażenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach w Przeciwożarowy Wyłącznik Prądu Elektrycznego i Awaryjne Oświetlenie Ewakuacyjne” z listopada 2017r. wykonany przez Zakład Usług Elektro Budowlanych ELTAK, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory. Autor projektu: Jozef Godziek nr upr. 934/92, uzgodniony, bez uwag, przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Jozefa Szczotkę (nr upr. 123/93).
2. Oświadczenie kierownika robót elektrycznych z dnia 4 grudnia 2017r. o wykonaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami. Kopia dokumentacji stanowi załącznik do protokołu.
3. Protokół z dnia 4 grudnia 2017r. z sprawdzenia przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. Pomiary wykonał Zakład Usług Elektro Budowlanych ELTAK, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory. Brak uwag.

Oдноśnie punktu 2. Wyposażono drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającą obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzić stosowne badania przedmiotowej instalacji potwierdzające prawidłowość jej działania.

Podczas kontroli została przedstawiona dokumentacja:

1. Projekt wykonawczy pt.: „Wyposażenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach w Przeciwożarowy Wyłącznik Prądu Elektrycznego i Awaryjne Oświetlenie Ewakuacyjne” z listopada 2017r. wykonany przez Zakład Usług Elektro Budowlanych ELTAK, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory. Autor projektu: Jozef Godziek nr upr. 934/92, uzgodniony, bez uwag, przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Jozefa Szczotkę (nr upr. 123/93).
2. Oświadczenie kierownika robót elektrycznych z dnia 4 grudnia 2017r. o wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami. Kopia dokumentacji stanowi załącznik do protokołu.
3. Protokół z dnia 8 grudnia 2017r. z pomiarów i sprawdzenia oświetlenia ewakuacyjnego (wraz z siatką pomiarów badanego oświetlenia). Pomiary wykonał Zakład Usług Elektro Budowlanych ELTAK, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory. Brak uwag.

Oдноśnie punktu 3. Na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, do której przyłączono instalację sanitarną wykonaną z materiałów palnych - PCV, zamontowano urządzenie zabezpieczające przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji sanitarnej w przypadku jej uszkodzenia,

Podczas kontroli zostało przedstawione oświadczenie firmy Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz Zbigniew Sas, 44-240 Żory, ul. Osińska 75 z dnia 7 listopada 2017r. dotyczące montażu w budynku PUP w Żorach tzw. zaworu pierwszeństwa. Kopia dokumentacji stanowi załącznik do protokołu.

8. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Żorach

[Podpis]
mgr Andrzej PŁOCKI

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

[Podpis]
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

